

Clauss+Partner 

Ingenieurbüro
Beratende Ingenieure

Heizung | Lüftung | Sanitär
Elektro | Umwelttechnik
Klima | Energieberatung

Ingenieurbüro Clauss + Partner • Radeweg 7 • 73733 Esslingen

KLE Architekten Einselen Kern
Steingaustraße 2
73230 Kirchheim unter Teck

Radeweg 7
73733 Esslingen

T 0711 91 89 13 - 0
F 0711 91 89 13 - 33

info@ingbuero-clauss.de
www.ingbuero-clauss.de

Partner:
Robert Clauss, Ingenieur - VDI
Tobias Clauss, Dipl.-Ing. (FH)

25. Januar 2022

BV: Most – Bebauungsplan: Bebauung südlich der Zementstraße

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrer Anfrage nehme ich wie folgt Stellung:

Eine Realteilung kann es aus entwässerungstechnischer Sicht nicht geben, da es max. 3 Anschlüsse an die öffentliche Kanalisation geben kann.

Es erfolgt eine Regenwasserrückhaltung. Das Regenwasser wird gedrosselt der öffentlichen Kanalisation zugeführt. Die an das öffentliche Kanalnetz abzugebende Drosselwassermenge kann sich im Bereich von 7 – 10 l/s*ha bewegen.

Die von den Stadt zur Verfügung gestellte Trinkwassermenge ist ausreichend das Gebiet mit Trinkwasser zu versorgen.

Allerdings reicht das Wassernetz nicht aus die vorzuhaltende Löschwassermenge bereitzustellen, daher wird eine Löschwasserrückhaltung (Zisterne) gebaut.

Ich hoffe Ihre Fragen ausreichend beantwortet zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

Clauss+Partner
Ingenieurbüro



Tobias Clauss