

Brandschutztechnische Stellungnahme

zur

öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes „Südlich der
Zementstraße – 1.Änderung“

Objekt: BVH

Zementstraße

73230 Kirchheim / Teck

Verfasser:

Brandschutz Müller

Thomas Müller

Umberto-Nobile-Straße 15

71063 Sindelfingen

Diese brandschutztechnische Stellungnahme besteht aus 3 Seiten und keine Anlagen.

Diese Ausarbeitung darf ohne ausdrückliche Zustimmung des Verfassers nicht vervielfältigt, geändert und nicht auf andere Objekte übertragen oder für andere Fälle verwendet werden.

Erklärung zur Rückmeldung der öffentlichen Auslegung:

Löschwasserversorgung:

Im Vorfeld wurde die Löschwasserversorgung bereits geklärt. Hier sind im Bereich der öffentlichen Versorgung **96m³/h** über den Zeitraum von mindestens 2 Stunden über entsprechende Hydranten gewährleistet. Dies wurde bereits schriftlich seitens der Stadt Kirchheim unter Teck bestätigt. Weiteres sind noch mindestens **192m³** Wasser über eine herzustellende Zisterne für die Feuerwehr bereitgestellt.

Die Vorgaben für die Löschwasserversorgung ergibt sich aus der Nutzung. Hier ist das Alten- und Pflegeheim ausschlaggebend. Die Forderung ist hier insgesamt **192m³** über einen Zeitraum von mindestens 2 Stunden zu gewährleisten.

Feuerwehraufstellflächen:

Die erforderlichen Feuerwehraufstellflächen und Zufahrten wurden bereits im Vorfeld geprüft. Hierbei wurden nach dem bisherigen Planungsstand keine Abweichungen gemäß der DIN 14090 festgestellt.

Schlusswort:

Die vorstehende Brandschutztechnische Stellungnahme wurde unter Einhaltung der gesetzlichen Forderungen, sowie den allgemeinen und anerkannten Regeln der Technik und nach besten Wissen und Gewissen gefertigt.

Sindelfingen, 29.12.2021

Thomas Müller

Sachverständiger für Brandschutz zertifiziert gemäß DIN EN ISO/IEC 17024



Simone Mönch

Von: Info - Brandschutz Müller <info@brandschutz-mueller.com>
Gesendet: Donnerstag, 23. Juli 2020 09:28
An: Simone Mönch
Cc: Karl-Albrecht Einselen
Betreff: AW: Zementstraße-Altes Baumarktareal - Stellungnahme
Anlagen: BSK BV Most Kichheim Teck Lageplan 1_1750.pdf

Priorität: Hoch

Sehr geehrte Frau Mönch,

wie schon im Termin besprochen ist die Befahrbarkeit für die Feuerwehr in der Voruntersuchung positiv zu bewerten. Die genauen Aufstellflächen können aber erst nach genauer Planung der einzelnen Nutzungseinheiten bestimmt werden.

Im Anhang der vorläufige Lageplan mit den Feuerwehrezufahrten.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Müller

Sachverständiger für Brandschutz
Brandschutzfachplaner
Brandschutzbeauftragter
Laserschutzbeauftragter

Umberto-Nobile-Str. 15
71063 Sindelfingen
Tel: 07031 20992-00
Handy: 0174 9568770
Email: info@brandschutz-mueller.com
www.Brandschutz-Mueller.com

Von: Simone Mönch <moench@kle-architekten.de>
Gesendet: Mittwoch, 22. Juli 2020 16:10
An: Info - Brandschutz Müller <info@brandschutz-mueller.com>
Cc: Karl-Albrecht Einselen <Einselen@kle-architekten.de>
Betreff: Zementstraße-Altes Baumarktareal - Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Müller,

wie telefonisch besprochen die Erinnerung an die Stellungnahme hinsichtlich des Themas Brandschutz zum Wohnquartier Zementstraße – Altes Baumarktareal.


Vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Simone Mönch

Fon 07021-9751-21
Mail moench@kle-architekten.de

BRANDSCHUTZPLAN



Vorabzug

Legende

- Fläche für die Feuerwehr
- Anleiterstelle
- Drehleiter-Aufstellfläche
Feuerwehr 5,5m x 12m
- Gebäude

Objekt: 1708 G.Most Wohnungsbebauung Zementstraße, 73230 Kirchheim unter Teck	
Gebäude: Wohngebäude	Geschoss: Lageplan
Stand: 01.07.2020	Plan-Nr.: 1
Planersteller: Brandschutz Müller Umberto-Nobile-Straße 15 71063 Sindelfingen	