

Schaltkreise am Spital

- SA_SP_1.01 1 x Profiler 85 W, DALI dim, insg. 85 W
- SA_SP_1.02 2 x Strahler FL 29 W, DALI dim, insg. 58 W
- SA_SP_1.03 2 x Strahler SSP 10 W, DALI dim, insg. 20 W
- SA_SP_1.04 4 x Strahler SP 29 W, DALI dim, insg. 116 W
- SA_SP_1.05 4 x Strahler SSP 10 W, DALI dim, insg. 40 W

Schaltkreise am Kornhaus

- SA_K_3.97 4 x Profiler 85 W, DALI dim, insg. 340 W
- SA_K_3.98 4 x Strahler FL 55 W, DALI dim, insg. 220 W

-  Ausstrahlwinkel Strahler
-  Bereich Gobo Profiler

Sämtliche Maße sind vor Ort zu prüfen!


Auftraggeber	Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck Abteilung Technische Infrastruktur Sachgebiet Hochbau Alleenstr.3 / Zimmer 416 73230 Kirchheim unter Teck		
Auftragnehmer	Anne Boissel, Brunnenstrasse 10, 10119 B. Tel.: 030 443 196 41 Fax: 030 440 34079, info@anneboissel.de		
Leistungsphase	Papierformat LP 3 A3		
Projekt-Nr.	Index	Plan-Nr.	Maßstab
22_01		1_01_3	1:100
Datum gez.	Bauvorhaben		
31.11.22	Lichtplanung Beleuchtung städtische Gebäude Kirchheim unter Teck		
Status			
Gezeichnet	Zeichnung		
AB	Ansicht Spital von Norden		
Geprüft	Adresse		
	Max-Eyth-Straße 18, 73230 Kirchheim T.		



SA_K_3.98


- SA_SP_1.01
- SA_SP_1.02
- SA_SP_1.03
- SA_SP_1.03
- SA_SP_1.04
- SA_SP_1.04
- SA_SP_1.04
- SA_SP_1.04
- SA_SP_1.05
- SA_SP_1.05
- SA_SP_1.05
- SA_SP_1.05

- SA_K_3.97 SA_K_3.97 SA_K_3.97 SA_K_3.97
- SA_K_3.98 SA_K_3.98 SA_K_3.98



SA_K_3.98

- SA_SP_1.01
- SA_SP_1.02
- SA_SP_1.02
- SA_SP_1.03
- SA_SP_1.03
- SA_SP_1.04
- SA_SP_1.04
- SA_SP_1.04
- SA_SP_1.04
- SA_SP_1.05
- SA_SP_1.05
- SA_SP_1.05
- SA_SP_1.05




Schaltkreise am Spital

- SA_SP_1.01 1 x Profiler 85 W, DALI dim, insg. 85 W
- SA_SP_1.02 2 x Strahler FL 29 W, DALI dim, insg. 58 W
- SA_SP_1.03 2 x Strahler SSP 10 W, DALI dim, insg. 20 W
- SA_SP_1.04 4 x Strahler SP 29 W, DALI dim, insg. 116 W
- SA_SP_1.05 4 x Strahler SSP 10 W, DALI dim, insg. 40 W

Schaltkreise am Kornhaus

- SA_K_3.98 4 x Stahler FL 55 W, DALI dim, insg. 220 W




Sämtliche Maße sind vor Ort zu prüfen!

Auftraggeber	Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck Abteilung Technische Infrastruktur Sachgebiet Hochbau Alleenstr.3 / Zimmer 416 73230 Kirchheim unter Teck		
Auftragnehmer	Anne Boissel, Brunnenstrasse 10, 10119 B. Tel.: 030 443 196 41 Fax: 030 440 34079, info@anneboissel.de		
Leistungsphase	Papierformat LP 3 A3		
Projekt-Nr.	Index	Plan-Nr.	Maßstab
22_01		1_02_3	1:100
Datum gez.	Bauvorhaben 30.11.22		
Status	Lichtplanung Beleuchtung städtische Gebäude Kirchheim unter Teck		
Gezeichnet	Zeichnung AB Ansicht Spital von Osten		
Geprüft	Adresse Max-Eyth-Straße 18, 73230 Kirchheim T.		



Umrüsten Laterne Bestand

- SA_K_3.93
- SA_K_3.94
- SA_K_3.94
- SA_K_3.94
- SA_K_3.94
- SA_K_3.95
- SA_K_3.95
- SA_K_3.96
- SA_K_3.96
- SA_K_3.96
- SA_K_3.96
- SA_K_3.96
- SA_K_3.96



Schaltkreise am Kornhaus

- SA_K_3.93 1 x Stahler SP 29 W, DALI dim, insg. 29 W
- SA_K_3.94 4 x Stahler FL 29 W, DALI dim, insg. 116 W
- SA_K_3.95 2 x Stahler SP 29 W, DALI dim, insg. 58 W
- SA_K_3.96 6 x Stahler FL 29 W, DALI dim, insg. 174 W

Umrüstete Laterne Bestand, insg. 48W


-  Ausstrahlwinkel Strahler
-  Bereich Gobo Profiler

Sämtliche Maße sind vor Ort zu prüfen!

Auftraggeber	Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck Abteilung Technische Infrastruktur Sachgebiet Hochbau Alleenstr.3 / Zimmer 416 73230 Kirchheim unter Teck		
Auftragnehmer	Anne Boissel, Brunnenstrasse 10, 10119 B. Tel.: 030 443 196 41 Fax: 030 440 34079, info@anneboissel.de		
Leistungsphase	Papierformat LP 3 A3		
Projekt-Nr.	Index	Plan-Nr.	Maßstab
22_01		1_05_3	1:100
Datum gez.	Bauvorhaben 30.11.22		
Status	Lichtplanung Beleuchtung städtische Gebäude Kirchheim unter Teck		
Gezeichnet	Zeichnung AB Ansicht Wiederholtplatz 5 von Westen		
Geprüft	Adresse Wiederholtplatz 5, 73230 Kirchheim unter Teck		



- SA_K_3.99
- SA_K_3.99
- SA_K_3.910



Schaltkreise am Kornhaus

- SA_K_3.99 2 x Stahler FL 30 W, DALI dim, insg. 60 W
- SA_K_3.911 1 x Profiler 65 Weit. 85 W, DALI dim, insg. 85 W

Schaltkreise Mast 3

- SA_M3_1.01 2 x Strahler OV 29 W, DALI dim, insg. 58 W
- SA_M3_1.02 1 x Strahler OV 55 W, DALI dim, insg. 55 W
- SA_M3_1.03 1 Profiler Tele 85 W, DALI dim, insg. 85W

-  Ausstrahlwinkel Strahler
-  Bereich Gobo Profiler

Sämtliche Maße sind vor Ort zu prüfen!

Auftraggeber	Stadt Kirchheim unter Teck		
Architekten			
Auftragnehmer	Anne Boissel, Brunnenstrasse 10, 10119 B. Tel.: 030 443 196 41 Fax: 030 440 34079, info@anneboissel.de		
Leistungsphase	Papierformat		
LP 3	A3		
Projekt-Nr.	Index	Plan-Nr.	Maßstab
22_01		1_06_3	1:100
Datum gez.	Bauvorhaben		
30.11.22	Lichtplanung Beleuchtung städtische Gebäude Kirchheim unter Teck		
Status			
Gezeichnet	Zeichnung		
AB	Ansicht Max-Eyth-Haus von Osten		
Geprüft	Adresse		
	Max-Eyth-Straße 15, 73230 Kirchheim u. Teck		


SA_MEH_1.01



- SA_M3_1.01
- SA_M3_1.01
- SA_M3_1.03
- SA_M3_1.02



Mast 3: neuer Mast an neuer Position
zzgl. Strassenbeleuchtung



Schaltkreise am Max-Eyth-Haus

SA_MEH_1.01 2 x Stahler FL 30 W, DALI dim, insg. 60 W

Schaltkreise Mast 3

SA_M3_1.01 1 x Strahler OV 55 W, DALI dim, insg. 55 W

SA_M3_1.02 1 x Strahler OV 55 W, DALI dim, insg. 55 W

SA_M3_1.03 1 Profiler Tele 85 W, DALI dim, insg. 85W




Ausstrahlwinkel Strahler



Bereich Gobo Profiler

Sämtliche Maße sind vor Ort zu prüfen!

Auftraggeber	Stadt Kirchheim unter Teck		
Architekten			
Auftragnehmer	Anne Boissel, Brunnenstrasse 10, 10119 B. Tel.: 030 443 196 41 Fax: 030 440 34079, info@anneboissel.de		
Leistungsphase	Papierformat		
LP 3	A3		
Projekt-Nr.	Index	Plan-Nr.	Maßstab
22_01		1_07_3	1:100
Datum gez.	Bauvorhaben		
30.11.22	Lichtplanung Beleuchtung städtische Gebäude Kirchheim unter Teck		
Status			
Gezeichnet	Zeichnung		
AB	Ansicht Max-Eyth-Haus von Süden		
Geprüft	Adresse		
	Max-Eyth-Straße 15, 73230 Kirchheim u. Teck		



Schaltkreise am Max-Eyth-Haus

SA_MEH_1.01 2 x Stahler FL 30 W, DALI dim, insg. 60 W

 Ausstrahlwinkel Strahler

Sämtliche Maße sind vor Ort zu prüfen!

Auftraggeber	Stadt Kirchheim unter Teck		
Architekten			
Auftragnehmer	Anne Boissel, Brunnenstrasse 10, 10119 B. Tel.: 030 443 196 41 Fax: 030 440 34079, info@anneboissel.de		
Leistungsphase	Papierformat		
LP 3	A3		
Projekt-Nr.	Index	Plan-Nr.	Maßstab
22_01		1_08_3	1:100
Datum gez.	Bauvorhaben		
04.10.22	Lichtplanung Beleuchtung städtische Gebäude Kirchheim unter Teck		
Status			
Gezeichnet	Zeichnung		
AB	Ansicht Max-Eyth-Haus von Westen		
Geprüft	Adresse		
	Max-Eyth-Straße 15, 73230 Kirchheim u. Teck		



Schaltkreise Vogthaus inklusive Freiflächen

- SA_V_1.01 3 x Laterne ca. 50W, DALI dim, insg. 150 W
- SA_V_1.02 8 x Laterne ca. 75W, DALI dim, insg. 600 W
(davon 5 x Laterne auf Mast montiert)

Sämtliche Maße sind vor Ort zu prüfen!			
Auftraggeber	Stadt Kirchheim unter Teck		
Architekten			
Auftragnehmer	Anne Boissel, Brunnenstrasse 10, 10119 B. Tel.: 030 443 196 41 Fax: 030 440 34079, info@anneboissel.de		
Leistungsphase	Papierformat		
LP 3	A3		
Projekt-Nr.	Index	Plan-Nr.	Maßstab
22_01		1_09_3	1:100
Datum gez.	Bauvorhaben		
04.10.22	Lichtplanung Beleuchtung städtische Gebäude Kirchheim unter Teck		
Status			
Gezeichnet	Zeichnung		
AB	Ansicht Vogthaus von Norden		
Geprüft	Adresse		
	Widerholtstrasse 4, 73230 Kirchheim u. Teck		




Schaltkreise Vogthaus inklusive Freiflächen

- SA_V_1.01 3 x Laterne ca. 50W, DALI dim, insg. 150 W
- SA_V_1.02 8 x Laterne ca. 75W, DALI dim, insg. 600 W
(davon 5 x Laterne auf Mast montiert)

Sämtliche Maße sind vor Ort zu prüfen!

Auftraggeber	Stadt Kirchheim unter Teck		
Architekten			
Auftragnehmer	Anne Boissel, Brunnenstrasse 10, 10119 B. Tel.: 030 443 196 41 Fax: 030 440 34079, info@anneboissel.de		
Leistungsphase	Papierformat		
LP 3	A3		
Projekt-Nr.	Index	Plan-Nr.	Maßstab
22_01		1_10_3	1:100
Datum gez.	Bauvorhaben		
04.10.22	Lichtplanung Beleuchtung städtische Gebäude Kirchheim unter Teck		
Status			
Gezeichnet	Zeichnung		
AB	Ansicht Vogthaus von Süden		
Geprüft	Adresse		
	Widerholtstrasse 4, 73230 Kirchheim u. Teck		



Schaltkreise Vogthaus inklusive Freiflächen


SA_V_1.01 3 x Laterne ca. 50W, DALI dim, insg. 150 W

SA_V_1.02 8 x Laterne ca. 75W, DALI dim, insg. 600 W

(davon 5 x Laterne auf Mast montiert)

Sämtliche Maße sind vor Ort zu prüfen!

Auftraggeber	Stadt Kirchheim unter Teck		
Architekten			
Auftragnehmer	Anne Boissel, Brunnenstrasse 10, 10119 B. Tel.: 030 443 196 41 Fax: 030 440 34079, info@anneboissel.de		
Leistungsphase	Papierformat		
LP 3	A3		
Projekt-Nr.	Index	Plan-Nr.	Maßstab
22_01		1_11_3	1:100
Datum gez.	Bauvorhaben		
04.10.22	Lichtplanung Beleuchtung städtische Gebäude Kirchheim unter Teck		
Status			
Gezeichnet	Zeichnung		
AB	Ansicht Vogthaus von Osten		
Geprüft	Adresse		
	Widerholtstrasse 4, 73230 Kirchheim u. Teck		



Schaltkreise Vogthaus inklusive Freiflächen

SA_V_1.01 3 x Laterne ca. 50W, DALI dim, insg. 150 W

SA_V_1.02 8 x Laterne ca. 75W, DALI dim, insg. 600 W


(davon 5 x Laterne auf Mast montiert)

Sämtliche Maße sind vor Ort zu prüfen!

Auftraggeber	Stadt Kirchheim unter Teck		
Architekten			
Auftragnehmer	Anne Boissel, Brunnenstrasse 10, 10119 B. Tel.: 030 443 196 41 Fax: 030 440 34079, info@anneboissel.de		
Leistungsphase	Papierformat		
LP 3	A3		
Projekt-Nr.	Index	Plan-Nr.	Maßstab
22_01		1_12_3	1:100
Datum gez.	Bauvorhaben		
04.10.22	Lichtplanung Beleuchtung städtische Gebäude Kirchheim unter Teck		
Status			
Gezeichnet	Zeichnung		
AB	Ansicht Vogthaus von Westen		
Geprüft	Adresse		
	Widerholtstrasse 4, 73230 Kirchheim u. Teck		






- SA_K_3.93
- SA_K_3.94
- SA_K_3.94
- SA_K_3.94
- SA_K_3.94
- SA_K_3.95
- SA_K_3.95
- SA_K_3.96
- SA_K_3.96
- SA_K_3.96
- SA_K_3.96
- SA_K_3.96
- SA_K_3.96



- Schaltkreise am Kornhaus außen
- SA_K_3.93 1 x Strahler SP 29 W, DALI dim, insg. 29 W
 - SA_K_3.94 4 x Strahler SP 29 W, DALI dim, insg. 116 W
 - SA_K_3.95 2 x Strahler SP 29 W, DALI dim, insg. 58 W
 - SA_K_3.96 6 x Strahler FL 29 W, DALI dim, insg. 174 W
- Schaltkreise am Kornhaus innen
- S_K_4.31 9 x Strahler 15 W, DALI dim, insg. 135 W
 - S_K_4.32 4 x Strahler 15 W, DALI dim, insg. 60 W
 - S_K_5.01 9 x Strahler 15 W, DALI dim, insg. 135 W
 - S_K_5.02 4 x Strahler 15 W, DALI dim, insg. 60 W
- Schaltkreise aussen Maßnahme Kornhaus
- SA_1.43 10 x Strahler WW 15 W, DALI dim, insg. 150 W
 - SA_1.46 4 x umgerüstete Laterne 48 W, insg. 192 W
 - SA_1.48 10 x Einbauleuchte 15 W, DALI dim, insg. 150 W

-  Ausstrahlwinkel Strahler
-  Bereich Gobo Profiler

	Sämtliche Maße sind vor Ort zu prüfen!		
Auftraggeber	Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck Abteilung Technische Infrastruktur Sachgebiet Hochbau Alleenstr.3 / Zimmer 416 73230 Kirchheim unter Teck		
Auftragnehmer	Anne Boissel, Brunnenstrasse 10, 10119 B. Tel.: 030 443 196 41 Fax: 030 440 34079, info@anneboissel.de		
Leistungsphase	Papierformat LP 3 A2		
Projekt-Nr.	Index	Plan-Nr.	Maßstab
22_01		1_14_3	1:100
Datum gez.	Bauvorhaben		
01.12.22	Lichtplanung Beleuchtung städtische Gebäude Kirchheim unter Teck		
Status	Lichtplanung Beleuchtung städtische Gebäude Kirchheim unter Teck		
Gezeichnet	Zeichnung		
AB	Ansicht Kornhaus von Norden		
Geprüft	Adresse		
	Max-Eyth-Straße 19, 73230 Kirchheim u. Teck		



Schaltkreise am Kornhaus


- SA_K_3.99 2 x Stahler FL 12 W, DALI dim, insg. 24 W
- SA_K_3.910 1 x Profiler 65 Weit. 85 W, DALI dim, insg. 85 W
- SA_K_5.10 3 x Strahler SSP 12W, insg. 36W

Schaltkreise aussen Maßnahme Kornhaus

- SA_1.41 Beleuchtete Vitrine, 180 W, DALI dim
- SA_1.42 Beleuchtete Vitrine, 180 W, DALI dim
- SA_1.46 4 x umgerüstete Laterne 48 W, insg. 192 W

Sämtliche Maße sind vor Ort zu prüfen!

Auftraggeber	Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck Abteilung Technische Infrastruktur Sachgebiet Hochbau Alleenstr.3 / Zimmer 416 73230 Kirchheim unter Teck		
Auftragnehmer	Anne Boissel, Brunnenstrasse 10, 10119 B. Tel.: 030 443 196 41 Fax: 030 440 34079, info@anneboissel.de		
Leistungsphase	Papierformat LP 3 A2		
Projekt-Nr.	Index	Plan-Nr.	Maßstab
22_01		1_15_3	1:100
Datum gez.	Bauvorhaben		
01.12.22	Lichtplanung Beleuchtung städtische Gebäude Kirchheim unter Teck		
Status	Lichtplanung Beleuchtung städtische Gebäude Kirchheim unter Teck		
Gezeichnet	Zeichnung		
AB	Ansicht Vogthaus von Westen/ Osten		
Geprüft	Adresse		
	Max-Eyth-Straße 19, 73230 Kirchheim u. Teck		



Profil Fassade Kornhaus
 SA_K_5.10
 SA_K_5.10
 SA_K_5.10


SA_M2_1.01
 SA_M2_1.01
 SA_M2_1.01
 SA_M2_1.02
 SA_M2_1.02
 SA_M2_1.02
 SA_M2_1.02
 SA_M2_1.02
 SA_M2_1.03
 SA_M2_1.03
 SA_M2_1.04
 SA_M2_1.04
 SA_M2_1.04
 SA_M2_1.04
 SA_M2_1.06
 SA_M2_1.06
 SA_M2_1.06
 SA_M2_1.06
 SA_M2_1.05
 SA_M2_1.05
 SA_M2_1.05
 SA_M2_1.04
 SA_M2_1.04
 SA_M2_1.04

Mast 2: neuer Mast an neuer Position
 zzgl. Strassenbeleuchtung

SA_M1_1.01
 SA_M1_1.02
 SA_M1_1.02
 SA_M1_1.03
 SA_M1_1.03

SA_M1_1.01
 SA_M1_1.03
 SA_M1_1.03
 SA_M1_1.03
 SA_M1_1.03


Mast 1: neuer Mast an Bestandsposition
 zzgl. Strassenbeleuchtung



- Schaltkreise Mast 1
- SA_M1_1.01 2 x Profiler 65 W, DALI dim, insg. 130 W
 - SA_M1_1.02 1 x Strahler SSP 36 W, DALI dim, insg. 36 W
 - SA_M1_1.03 2 x Strahler OV 109 W, DALI dim, insg. 218 W
- Schaltkreise Mast 2
- SA_M2_1.01 3 x Strahler SSP 12 W, DALI dim, insg. 36 W
 - SA_M2_1.02 4 x Strahler SP 29 W, DALI dim, insg. 110 W
 - SA_M2_1.03 1 x Profiler Tele 85 W, DALI dim, insg. 85 W
 - SA_M2_1.04 6 x Profiler 65 W, DALI dim, insg. 390 W
 - SA_M2_1.05 2 x Strahler SSP 10 W, DALI dim, insg. 20 W
 - SA_M2_1.06 4 x Strahler OV 55 W, DALI dim, insg. 220 W
- Schaltkreise am Kornhaus
- SA_K_5.10 2 x Strahler SSP 12 W, insg. 36 W
- Schaltkreise am / im Rathaus
- SA_R_1.01 8 x Strahler OV 9 W, DALI dim, insg. 72 W
 - SA_R_1.02 4 x Laterne 7 W, DALI dim, insg. 28 W
 - SA_R_1.03 4 x Strahler WW 14 W, DALI dim, insg. 56 W
 - S_R_1.04 2 x Profiler 45 W, DALI dim, insg. 90 W
 - SA_R_1.05 6 x Wandleuchte 17 W, DALI dim, insg. 96 W
 - SA_R_1.06 2 x Laterne 15 W, DALI dim, insg. 30 W

- Ausstrahlwinkel Strahler
- Bereich Gobo Profiler


	Sämtliche Maße sind vor Ort zu prüfen!		
Auftraggeber	Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck Abteilung Technische Infrastruktur Sachgebiet Hochbau Alleenstr.3 / Zimmer 416 73230 Kirchheim unter Teck		
Auftragnehmer	Anne Boissel, Brunnenstrasse 10, 10119 B. Tel.: 030 443 196 41 Fax: 030 440 34079, info@anneboissel.de		
Leistungsphase	Papierformat		
LP 3	A2		
Projekt-Nr.	Index	Plan-Nr.	Maßstab
22_01		1_16_3	1:100
Datum gez.	Bauvorhaben		
01.12.22	Lichtplanung Beleuchtung städtische Gebäude Kirchheim unter Teck		
Status			
Gezeichnet	Zeichnung		
AB	Ansicht Rathaus von Süden		
Geprüft	Adresse		
	Marktstraße 14, 73230 Kirchheim u. Teck		



SA_M1_1.01
SA_M1_1.03
SA_M1_1.02

SA_M1_1.01
SA_M1_1.02

Mast 1: neuer Mast an Bestandsposition
zzgl. Strassenbeleuchtung



Schaltkreise Mast 1

- SA_M1_1.01 2 x Profiler 65 W, DALI dim, insg. 130 W
- SA_M1_1.02 1 x Strahler SSP 36 W, DALI dim, insg. 36 W
- SA_M1_1.03 2 x Strahler OV 109 W, DALI dim, insg. 218 W

Schaltkreise am Kornhaus

- SA_K_5.10 1 x Strahler SSP 36 W, insg. 36 W












Schaltkreise am / im Rathaus

- SA_R_1.01 8 x Strahler OV 9 W, DALI dim, insg. 72 W
- SA_R_1.02 4 x Laterne 7 W, DALI dim, insg. 28 W
- SA_R_1.03 4 x Strahler WW 14 W, DALI dim, insg. 56 W

-  Ausstrahlwinkel Strahler
-  Bereich Gobo Profiler

Sämtliche Maße sind vor Ort zu prüfen!


Auftraggeber	Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck Abteilung Technische Infrastruktur Sachgebiet Hochbau Alleenstr.3 / Zimmer 416 73230 Kirchheim unter Teck		
Auftragnehmer	Anne Boissel, Brunnenstrasse 10, 10119 B. Tel.: 030 443 196 41 Fax: 030 440 34079, info@anneboissel.de		
Leistungsphase	Papierformat LP 3 A2		
Projekt-Nr.	Index	Plan-Nr.	Maßstab
22_01		1_17_3	1:100
Datum gez.	Bauvorhaben		
01.12.22	Lichtplanung Beleuchtung städtische Gebäude Kirchheim unter Teck		
Status			
Gezeichnet	Zeichnung		
AB	Ansicht Rathaus von Osten		
Geprüft	Adresse		
	Marktstraße 14, 73230 Kirchheim u. Teck		




Leuchtenlegende:
 umlaufendes Profil zur Aufnahme Beleuchtung, Leitungsführung sowie Betriebsgeräte. LED-Lichtfarbe Amber ca. 16W/lfm, Dali dimmbar, Farbe Profil passend zur Lichtfarbe.

Schaltkreise Bastion
 SA_B_1.01 59 lfm Lichtprofil 16 W/ lfm, DALI dim, insg. 944 W
 SA_B_1.02 30 lfm Lichtprofil 16 W/ lfm, DALI dim, insg. 480 W


Sämtliche Maße sind vor Ort zu prüfen!			
Auftraggeber	Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck Abteilung Technische Infrastruktur Sachgebiet Hochbau Alleenstr.3 / Zimmer 416 73230 Kirchheim unter Teck		
Auftragnehmer	Anne Boissel, Brunnenstrasse 10, 10119 B. Tel.: 030 443 196 41 Fax: 030 440 34079, info@anneboissel.de		
Leistungsphase	Papierformat		
LP 3	A1		
Projekt-Nr.	Index	Plan-Nr.	Maßstab
22_01		1_18_3	1:100/ 1:20/ 1:5
Datum gez.	Bauvorhaben		
04.10.22	Lichtplanung Beleuchtung städtische Gebäude Kirchheim unter Teck Bereich Vogthaus, Bastion		
Status	Berechnung		
Gezeichnet	AB		
Geprüft	Ansicht/ Schnitt Bastion		
Adresse	Max-Eyth-Straße 57/2, 73230 Kirchheim u. Teck		




Lichtprofil Fassade Kornhaus
zur Beleuchtung Wiederholdplatz 5 M 1:20



Lichtprofil Fassade Spital
zur Beleuchtung Kornhaus M 1:20




Lichtprofil Fassade Kornhaus
zur Beleuchtung Max-Eyth-Haus M 1:20



Lichtprofil Fassade Kornhaus
zur Beleuchtung Rathaus M 1:20

Schaltkreise am Kornhaus			
SA_K_3.93	1 x Stahler SP 29 W, DALI dim, insg. 29 W		
SA_K_3.94	4 x Stahler FL 29 W, DALI dim, insg. 110 W		
SA_K_3.95	2 x Stahler SP 29 W, DALI dim, insg. 58 W		
SA_K_3.96	6 x Stahler FL 29 W, DALI dim, insg. 165 W		
SA_K_3.99	2 x Stahler FL 12 W, DALI dim, insg. 24 W		
SA_K_3.9110	1 x Profiler 65 Weit. 85 W, DALI dim, insg. 85 W		
SA_K_5.10	3 x Strahler SSP 12W		
Schaltkreise am Spital			
SA_SP_1.01	1 x Profiler 85 W, DALI dim, insg. 85 W		
SA_SP_1.02	2 x Strahler FL 29 W, DALI dim, insg. 55 W		
SA_SP_1.03	2 x Strahler SSP 10 W, DALI dim, insg. 20 W		
SA_SP_1.04	4 x Strahler SP 29 W, DALI dim, insg. 118 W		
SA_SP_1.05	4 x Strahler SSP 10 W, DALI dim, insg. 40 W		
Sämtliche Maße sind vor Ort zu prüfen!			
Auftraggeber	Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck Abteilung Technische Infrastruktur Sachgebiet Hochbau Alleestr.3 / Zimmer 416 73230 Kirchheim unter Teck		
Auftragnehmer	Anne Boissel, Brunnenstrasse 10, 10119 B. Tel.: 030 443 196 41 Fax: 030 440 34079, info@anneboissel.de		
Leistungsphase	Papierformat		
LP 3	A3		
Projekt-Nr.	Index	Plan-Nr.	Maßstab
22_01		0_01_3a	1:100/ 1:20/ 1:5
Datum gez.	Bauvorhaben		
30.11.22	Lichtplanung Beleuchtung städtische Gebäude Kirchheim unter Teck Bereich Vogthaus, Bastion		
Status			
Gezeichnet	Zeichnung		
AB	Detailplanung Lichtprofile Variante 2		
Geprüft	Adresse		
	Widerholtstrasse 4, 73230 Kirchheim u. Teck		



Lichtmast 1 zur Beleuchtung Rathaus M 1:20

Lichtmast 2 zur Beleuchtung Rathaus M 1:20

Lichtmast 3 zur Beleuchtung Rathaus M 1:20

- Schaltkreise Mast 1
- SA_M1_1.01 2 x Profiler 65 W, DALI dim, insg. 130 W
 - SA_M1_1.02 3 x Strahler SSP 12 W, DALI dim, insg. 36 W
 - SA_M1_1.03 3 x Strahler SP 55 W, DALI dim, insg. 218 W
 - 2 x Strahler SP 29 W, DALI dim, insg. 218 W
- Schaltkreise Mast 2
- SA_M2_1.01 3 x Strahler SSP 12 W, DALI dim, insg. 36 W
 - SA_M2_1.02 4 x Strahler SP 29 W, DALI dim, insg. 110 W
 - SA_M2_1.03 1 x Profiler Tele 85 W, DALI dim, insg. 85 W
 - SA_M2_1.04 6 x Profiler 65 W, DALI dim, insg. 390 W
 - SA_M2_1.05 2 x Strahler SSP 10 W, DALI dim, insg. 20 W
 - SA_M2_1.06 4 x Strahler OV 55 W, DALI dim, insg. 218 W
- Schaltkreise Mast 3
- SA_M3_1.01 2 x Strahler OV 29 W, DALI dim, insg. 55 W
 - SA_M3_1.02 1 x Strahler OV 55 W, DALI dim, insg. 55 W
 - SA_M3_1.03 1 x Profiler Tele 85 W, DALI dim, insg. 85 W

Sämtliche Maße sind vor Ort zu prüfen!			
Auftraggeber	Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck Abteilung Technische Infrastruktur Sachgebiet Hochbau Alleenstr.3 / Zimmer 416 73230 Kirchheim unter Teck		
Auftragnehmer	Anne Boissel, Brunnenstrasse 10, 10119 B. Tel.: 030 443 196 41 Fax: 030 440 34079, info@anneboissel.de		
Leitungsphase	Papierformat LP 3 A2		
Projektnr.	Index	Plan-Nr.	Maßstab
22_01		0_02_3	1:20
Datum gez.	Bauvorhaben		
04.12.22	Lichtplanung Beleuchtung städtische Gebäude Kirchheim unter Teck Bereich Vogthaus, Bastion		
Status			
Gezeichnet	Zeichnung		
AB	Detailplanung Lichtmaste Variante 2		
Geprüft	Adresse		
	Widerholtstrasse 4, 73230 Kirchheim u. Teck		