

Anlage 2 zur Sitzungsvorlage ORJE/2023/007 (ö)

48 Kinder in Kita, 10 Kinder in der Krippe: Gemeinsame Nutzung ist möglich

VDI 6000 = 1 WC / 10 Kinder entspricht 6 WC

Empfehlung "Fachliche Hinweise zur Sanitärausstattung in Kindertageseinrichtungen":

1 WC / 6 Kinder entspricht 10 WC

Iststand Planung: 7 WC

VDI 6000 = 1 Waschtisch / 6 Kinder entspricht 10 WT

Iststand Planung: 10 WT

VDI 6000 = 1 Urinal / 10 Kinder entspricht 3 Urinale


Iststand Planung: 0 Urinal

VDI 6000 = 1 Topfspülapparat

Iststand Planung: 0 Topfspülapparat

VDI 6000 = 1 Duschplatz

Iststand Planung: 1 Duschplatz



Datum	01.06.2023	Projekt / Adresse	Kindergarten Reußensteinstraße 169 73230 Jesingen
Maßstab	1 : 50	Leistungsphase	3 - Entwurf
S PLUS Ingenieurgesellschaft mbH		Grundriss/Schema	Grundriss Sanitärräume