

Nachhaltigkeitskriterien im staatlich geförderten kommunalen Hochbau in Baden-Württemberg
Nachhaltigkeitskriterium 4: Gesundheits- und umweltverträgliche Baustoffe

Kat.	Anwendung	Anforderungen an Bauprodukte von bauaufsichtlicher Bedeutung	Anforderungen an Bauprodukte von bauaufsichtlich untergeordneter Bedeutung
A	Anstriche, Beschichtungen, Korrosionsschutzmittel, Dichtungsmittel, Klebstoffe und Versiegelungshilfsmittel auf Wänden, Fußböden, Decken und Dächern	Ü-Zeichen oder CE-Zeichen [2]	
		Mineralische Untergründe: VOC-Gehalt ^{*)} max. 30 g/l Nichtmineralische Untergründe: VOC-Gehalt ^{*)} max. 100 g/l Ausschluss folgender GISCODES ^{*)} - BBP20/30/40/50/60/70 - D2/3/4/5/6/7 - DD1/2 - Ö30-100 - PU20/30/40/50/60 - RE2,5/3/4/5/6/7/8/9 - RU4 - S1/2/3/4/5/6	
B	Pigmente und Sikkative in Farben und Lacken	Ü-Zeichen oder CE-Zeichen [2]	
		Ausschluss der Schwermetalle ^{*)} Blei, Cadmium und Chrom VI	
C	Harze in Lacken, Imprägnierungen und Klebern	Ü-Zeichen oder CE-Zeichen	
		Bei Polyurethanharz nur GISCODE ^{*)} PU10 Bei Epoxidharz nur GISCODE ^{*)} RE0/1/2	
D	Kleber für Bodenbeläge	Ü-Zeichen oder CE-Zeichen [2]	
		Nur EMICODE EC1, EC1 plus oder RAL-UZ 113 ^{*)}	
E	Bodenbeläge	Ü-Zeichen oder CE-Zeichen [2]	
		Textilbeläge: RAL-UZ 120 Kunststoffbeläge: RAL-UZ 128 Holzbeläge: RAL-UZ 176	
F	Holzschutzmittel für Holzkonstruktionen und Holzbekleidungen	Ü-Zeichen (bei allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung) oder Kennzeichnung nach Biozid-Verordnung [3] (bei Biozid-Zulassung)	Kennzeichnung nach Biozid-Verordnung [3]
		Ausschluss der GISCODES HSM-W 60/65/70/80/90	
G	Kälteanlagen, Wärmepumpen	Keine halogenierten Kältemittel ^{*)}	
^{*)} Angaben siehe Sicherheitsdatenblatt			

Tabelle 1: Anforderungen an neu eingebaute Bauprodukte